



Service santé-environnement

Bastia, le 14 juin 2022

SI FIUMORBO

MONSIEUR LE PRESIDENT
SI FIUMORBO
Bat administratif
20240 GHISONACCIA

Type Code Nom
Prélèvement 00107975
Unité de gestion 0266 SI FIUMORBO
Installation **UDI 000878 ISOLACCIO**
Point de surveillance P 0000000943 MAIRIE ISOLACCIO
Localisation exacte ROBINET LAVABO
Commune ISOLACCIO-DI-FIUMORBO

Prélevé le : mercredi 08 juin 2022 à 06h30
par : LABORATOIRE OEHC
Type visite : D1

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

Mesures de terrain

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET			

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau	20,8 °C			25,00
----------------------	---------	--	--	-------

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,65 unité pH		6,50	9,00
----	---------------	--	------	------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre	<0,05 mg(Cl ₂)/L			
--------------	------------------------------	--	--	--

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00105599

Référence laboratoire : 139442

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,11 NFU			2,00

MINERALISATION

Conductivité à 25°C	77 µS/cm		200,00	1 100,00
---------------------	----------	--	--------	----------

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,05 mg/L			0,10
--------------------------------	------------	--	--	------

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	>300 n/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	>300 n/mL			
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)			0,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL)			0,00
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)	0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)	0,00		

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore total	<0,05 mg(Cl ₂)/L			
--------------	------------------------------	--	--	--

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. Eau faiblement minéralisée. La teneur en chlore libre est insuffisante.

Pour la Directrice Générale de l'ARS de Corse,
et par délégation,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Patrice GRANDJEAN

!\ Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique)
ARS de Corse - Quartier Saint Joseph - CS 13 003 - 20 700 Ajaccio Cedex 9
Tél. : 04 95 51 98 98 - <https://www.ars.corse.sante.fr>